

Полковнику гражданской защиты
Шелкоплясову Д.С.
от директора ОСШ села Кызылуом



Информация

Довожу до Вашего сведения, что согласно акту о результатах профилактического контроля с посещением объекта контроля и надзора от 22.05.2025 года в КГУ "Основная средняя школа села Кызылуом отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" направляет Вам материалы по устранению выявленных нарушений:

№	Перечень выявленных нарушений	Наименования мероприятия по устранению замечаний
1	С обучающимися не проводятся занятия по изучению мер пожарной безопасности в быту и действий на случай возникновения пожара а также инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности.	устранено
2	Пожарный щит, установленный в здании школы в полной мере не доукомплектован первичными средствами пожаротушения, не механизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем, в соответствии с классом	устранено
3	Проведено изменение функционального назначения учебных кабинетов в здании школы, путем устройства них детского центра а так же устройство помещения склада во входном тамбуре школы без разработанной и утвержденной проектной документации и в кабинете технологии произведено устройство деревянных перегородок без разработанной и утвержденной проектной документации.	устранено
4	На путях эвакуации во входном тамбуре школы допускается установка мебели (шкафы для одежды), препятствующий свободной эвакуации людей.	устранено

5	В кабинете учительской допускается эксплуатация электрических сетей-временок.	устранено
6	Не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в соответствие со сроками, установленными требованиями Правил технической электроустановок утвержденных эксплуатации потребителей.	устранено
7	Во всех помещениях здания школы, а также в здании котельной в распределительных коробках соединения и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток	устранено
8	На автоматическую сигнализацию не пожарную предоставлена техническая документация (проект, акты приемки, паспортов на технические средства, входящих в состав систем И установок пожарной автоматики т.д.).	устранено
9	В здании школы не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики проводимые каждые пять лет с участием представителей заказчика и монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации.	устранено
10	Отсутствует самостоятельна электрическая сеть начиная от вводно-распределительного устройство до потребителя электроэнергии, для питания систем противопожарнойзащиты, аварийного освещения.	устранено

Директор школы:  Копенова А.К.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ БІРЖАН САЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 137

20 25 ж. «02» 06